

Lukutüübi  
SL905 ning vasturaudade LP780 ja LP781  
vastavustõendus standardile EN 12209:2004

Tellijal Björkboda Lås Oy Ab, Soome

---

**Tellija** Björkboda Lås Oy Ab, Jouni Haapaniemi  
25860 Björkboda, Soome

**VTT kontaktisik** **Soome Riiklik Tehnikauurimiskeskus (VTT)**  
Teadusinsener Aki Neuvonen  
P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Soome  
Tel +358 207 226 910, faks +358 207 227 003  
E-post aki.neuvonen@vtt.fi

---

**Objekt** **Lukutüübi SL905 ning vasturaudade LP780 ja LP781  
vastavustõendus standardile EN 12209:2004**

VTT katsetas lukutüüpi SL905 ning vasturaudu LP780 ja LP781 vastavalt standardile EN 12209:2004. Katsetulemused on esitatud katsearuandes nr VTT-S-01382-09 *Lukutüübi SL905 ning vasturaudade LP780 ja LP781 katsetamine vastavalt standardile EN 12209:2004.*

Vastavalt standardis EN 12209 sätestatud nõuetele saavutasid lukutüüp SL905 ning vasturauad LP780 ja LP781 järgmised klassid:

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. kasutusklass:                       | <b>2,</b>                       |
| 2. vastupidavus:                       | <b>C,</b>                       |
| 3. ukse mass:                          | <b>2,</b>                       |
| 4. tulekindlus:                        | <b>0,</b>                       |
| 5. ohutus:                             | <b>0,</b>                       |
| 6. korrosioonikindlus ja temperatuur:  | <b>F,</b>                       |
| 7. turvalisus:                         | <b>7</b> (väga puurimiskindel), |
| 8. kasutusvaldkond:                    | <b>B,</b>                       |
| 9. võtmekontrolli ja lukustamise tüüp: | <b>F,</b>                       |
| 10. lukusüdamiku töö tüüp:             | <b>0,</b>                       |
| 11. võtme identifitseerimisnõue:       | <b>H.</b>                       |

Espoo, 31.03.2009

/allkiri/  
Eero Punakallio  
Teenindusjuht

/allkiri/  
Aki Neuvonen  
Teadusinsener

EKSEMPLARID

Klient ja VTT

Originaal